

1 Specyfikacja techniczna

1.1 Jednostka zewnętrzna

Tabela 2-1.1: HHPs-M(4,6,8,10,12,14,16)

| Model HHPs- | | | HHPs-M4TH | HHPs-M6TH | HHPs-M8TH | HHPs-M10TH | |
|--|--------------------|---------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|----|
| Kompatybilny moduł hydrauliczny: | | | HPPMD-M60THI | | HPPMD-M80THI | | |
| Zasilanie | | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | | | | |
| Ogrzewanie ² | Moc | kW | 4.25 | 6.20 | 8.30 | 10.0 | |
| | Moc znamionowa | kW | 0.82 | 1.24 | 1.60 | 2.00 | |
| | COP | | 5.20 | 5.00 | 5.20 | 5.00 | |
| Ogrzewanie ³ | Moc | kW | 4.35 | 6.35 | 8.20 | 10.0 | |
| | Moc znamionowa | kW | 1.14 | 1.69 | 2.08 | 2.63 | |
| | COP | | 3.80 | 3.75 | 3.95 | 3.80 | |
| Ogrzewanie ⁴ | Moc | kW | 4.40 | 6.00 | 7.50 | 9.50 | |
| | Moc znamionowa | kW | 1.49 | 2.00 | 2.36 | 3.06 | |
| | COP | | 2.95 | 3.00 | 3.18 | 3.10 | |
| Chłodzenie ⁵ | Moc | kW | 4.50 | 6.55 | 8.40 | 10.00 | |
| | Moc znamionowa | kW | 0.81 | 1.34 | 1.66 | 2.08 | |
| | EER | | 5.55 | 4.90 | 5.05 | 4.80 | |
| Chłodzenie ⁶ | Moc | kW | 4.70 | 7.00 | 7.40 | 8.20 | |
| | Moc znamionowa | kW | 1.36 | 2.33 | 2.19 | 2.48 | |
| | EER | | 3.45 | 3.00 | 3.38 | 3.30 | |
| Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń ⁷ | LWT at 35°C | | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| | LWT at 55°C | | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| SCOP ⁷ | LWT at 35°C | | 4.85 | 4.95 | 5.21 | 5.19 | |
| | LWT at 55°C | | 3.31 | 3.52 | 3.36 | 3.49 | |
| SEER | LWT at 7°C | | 4.99 | 5.34 | 5.83 | 5.98 | |
| | LWT at 18°C | | 7.77 | 8.21 | 8.95 | 8.78 | |
| MOP(Maksymalna ochrona nadprądowa) | | A | 18 | 18 | 19 | 19 | |
| MCA(Minimalne natężenie obwodu) | | A | 12 | 14 | 16 | 17 | |
| Sprężarka | Typ | | Podwójny rotacyjny inwerter DC | | Podwójny rotacyjny inwerter DC | | |
| Wentylator | Typ silnika | | Bezszcotkowy silnik prądu stałego | | Bezszcotkowy silnik prądu stałego | | |
| | Ilość wentylatorów | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Wymiennik ciepła po stronie powietrza | Typ | | Rura żebrowana | | Rura żebrowana | | |
| Czynnik chłodniczy (R32) | Ilość fabryczna | kg | 1.50 | 1.50 | 1.65 | 1.65 | |
| Element rozprężny | | | Elektroniczny zawór rozprężny | | Elektroniczny zawór rozprężny | | |
| Połączenia rurowe | Typ | | Kielichowe | Kielichowe | Kielichowe | Kielichowe | |
| | Ciecz | mm | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ9.52 | Φ9.52 | |
| | Gaz | mm | Φ15.9 | Φ15.9 | Φ15.9 | Φ15.9 | |
| | Min. długość rury | | m | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Maks. długość rury | | m | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Różnica wysokości montażu | J. zew. powyżej | m | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| | J. zew. poniżej | m | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Poziom mocy akustycznej ⁸ | | dB | 56 | 58 | 59 | 60 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego ⁹ | | dB | 44 | 45 | 46 | 49 | |
| Wymiary netto (W×H×D) | | mm | 1008×712×426 | 1008×712×426 | 1118×865×523 | 1118×865×523 | |
| Wymiary opakowania (W×H×D) | | mm | 1065×800×485 | 1065×800×485 | 1180×890×560 | 1180×890×560 | |
| Waga netto/brutto | | kg | 58/64 | 58/64 | 77/88 | 77/88 | |
| Zakres temperatury pracy | Chłodzenie | °C | -5 to 43 | | | | |
| | Ogrzewanie | °C | -25 to 35 | | | | |
| | CWU | °C | -25 to 43 | | | | |

| Model HPPS- | | | HHPS-M12TH | HHPS-M14TH | HHPS-M16TH |
|---|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Kompatybilny moduł hydrauliczny: | | | HPPMD-M160THI | | |
| Zasilanie | | V/Ph/H | 380-415/3/50 | | |
| Ogrzewanie ² | Moc | kW | 12.1 | 14.5 | 16.0 |
| | Moc znamionowa | kW | 2.44 | 3.09 | 3.56 |
| | COP | | 4.95 | 4.70 | 4.50 |
| Ogrzewanie ³ | Moc | kW | 12.3 | 14.2 | 16.0 |
| | Moc znamionowa | kW | 3.24 | 3.89 | 4.44 |
| | COP | | 3.80 | 3.65 | 3.60 |
| Ogrzewanie ⁴ | Moc | kW | 12.0 | 13.8 | 16.0 |
| | Moc znamionowa | kW | 3.87 | 4.60 | 5.52 |
| | COP | | 3.10 | 3.00 | 2.90 |
| Chłodzenie ⁵ | Moc | kW | 12.00 | 13.50 | 14.90 |
| | Moc znamionowa | kW | 3.00 | 3.75 | 4.38 |
| | EER | | 4.00 | 3.60 | 3.40 |
| Chłodzenie ⁶ | Moc | kW | 11.6 | 12.7 | 14.0 |
| | Moc znamionowa | kW | 4.22 | 4.98 | 5.71 |
| | EER | | 2.75 | 2.55 | 2.45 |
| Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | LWT at 35°C | | A+++ | A+++ | A+++ |
| | LWT at 55°C | | A++ | A++ | A++ |
| SCOP ⁷ | LWT at 35°C | | 4.81 | 4.72 | 4.62 |
| | LWT at 55°C | | 3.45 | 3.47 | 3.41 |
| SEER | LWT at 7°C | | 4.86 | 4.83 | 4.67 |
| | LWT at 18°C | | 7.04 | 6.85 | 6.71 |
| MOP(Maksymalna ochrona nadprądowa) | | A | 14 | 14 | 14 |
| MCA(Minimalne natężenie obwodu) | | A | 10 | 11 | 12 |
| Sprężarka | Typ | | Podwójny rotacyjny inwerter DC | | |
| Wentylator | Typ silnika | | Bezsztotkowy silnik prądu stałego | | |
| | Ilość wentylatorów | | 1 | 1 | 1 |
| Wymiennik ciepła po stronie powietrza | Typ | | Rura żebrowana | | |
| Czynnik chłodniczy (R32) | Ilość fabryczna | kg | 1.84 | 1.84 | 1.84 |
| Element rozprężny | | Elektroniczny zawór rozprężny | | | |
| Połączenia rurowe | Typ | | Kielichowe | Kielichowe | Kielichowe |
| | Ciecz/Gaz | mm | Ø9.52/15.9 | Ø9.52/15.9 | Ø9.52/15.9 |
| | Min./Maks. długość rury | | m | 2/30 | 2/30 |
| Różnica wysokości montażu | J. zew. powyżej/poniżej | m | 20 | 20 | 20 |
| Poziom mocy akustycznej ⁸ | | dB | 64 | 65 | 68 |
| Poziom ciśnienia akustycznego ⁹ | | dB | 50 | 51 | 55 |
| Wymiary netto (W×H×D) | | mm | 1118×865×523 | 1118×865×523 | 1118×865×523 |
| Wymiary opakowania (W×H×D) | | mm | 1180×890×560 | 1180×890×560 | 1180×890×560 |
| Waga netto/brutto | | kg | 112/125 | 112/125 | 112/125 |
| Zakres temperatury pracy | Chłodzenie | | °C -5 to 43 | | |
| | Ogrzewanie | | °C -25 to 35 | | |
| | CWU | | °C -25 to 43 | | |

Uwagi: 1. Odpowiednie normy i przepisy UE: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (EU) No 811:2013; (EU) No 813:2013; OJ 2014/C 207/02:2014.

2. Temperatura powietrza zewnętrznego 7°C DB, 85% R.H.; EWT 30°C, LWT 35°C.

3. Temperatura powietrza zewnętrznego 7°C DB, 85% R.H.; EWT 40°C, LWT 45°C.

4. Temperatura powietrza zewnętrznego 7°C DB, 85% R.H.; EWT 47°C, LWT 55°C.

5. Temperatura powietrza zewnętrznego 35°C DB; EWT 23°C, LWT 18°C.

6. Temperatura powietrza zewnętrznego 35°C DB; EWT 12°C, LWT 7°C.

7. SKlasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń badana w warunkach klimatu umiarkowanego.

8. Standard testowy: EN12102-1

9. Poziom ciśnienia akustycznego to maksymalna wartość badana w dwóch warunkach z Uwagi 2 i Uwagi 5. Dla modelu 16kW wartość jest obliczona i służy jedynie jako odniesienie

1.2 Moduł hydrauliczny

Tabela 2-1.2: HPPMD-M(60,80,100,160)THI

| Model HPPMD- | | | HPPMD-M60THI | HPPMD-M80THI | HPPMD-M160THI | |
|--|--|----------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------|
| Kompatybilny model j.zewnętrznej | | | HHPS-M(4,6)TH | HHPS-M(8,10)TH | HHPS-M(12,14,16)TH | |
| Funkcja | | | Ogrzewanie i chłodzenie | | | |
| Ustawianie zakresu temperatury wody | Chłodzenie | °C | 5~25 | | | |
| | Ogrzewanie | °C | 25~65 | | | |
| | CWU (zbiornik) | °C | 30~60 | | | |
| Zasilanie | | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
| Poziom mocy akustycznej ¹ | | dB | 38 | 42 | 43 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego (1 m) ² | | dB | 28 | 30 | 32 | |
| Wymiary (W×H×D) | | mm | 420×790×270 | 420×790×270 | 420×790×270 | |
| Opakowanie (W×H×D) | | mm | 525×1050×360 | 525×1050×360 | 525×1050×360 | |
| Waga netto/brutto | | kg | 37/43 | 37/43 | 39/45 | |
| Obieg wodny | Połączenia rurowe | | inch | R1" | R1" | R1" |
| | Ciśnienie zadane zaworu bezpieczeństwa | | MPa | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| | Podłączenie rury odpływowej | | mm | Φ25 | Φ25 | Φ25 |
| | Zbiornik wyrównawczy | Objętość | L | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| | | Maks. ciśnienie wody | MPa | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| | | Ciśnienie wstępne | MPa | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| | Wymiennik po stronie wody | | Typ | Plate type | Plate type | Plate type |
| Podnoszenie pompy wody | | m | 9 | 9 | 9 | |
| Obwód czynnika chłodniczego | Ciecz | mm | Φ6.35 | Φ9.52 | Φ9.52 | |
| | Gaz | mm | Φ15.9 | Φ15.9 | Φ15.9 | |

Uwagi 1. Standard testowy: EN12102-1

2. Poziom ciśnienia akustycznego to maksymalna wartość testowana w dwóch warunkach w Uwadze 3 i Uwadze 4 dla różnych kombinacji jednostki zewnętrznej i skrzynki hydraulicznej. Dla HB-A160 / CGN8-B w połączeniu z modelami 16kW, wartość jest obliczona i służy tylko jako odniesienie.

3. Temperatura powietrza zewnętrznego 7°C DB, 85% R.H.; EWT 30°C, LWT 35°C.

4. Temperatura powietrza zewnętrznego 35°C DB; EWT 23°C, LWT 18°C.

5.2 Tabele wydajności chłodniczej (norma testowa: EN14511)

Tabela 2-5.8: Tabela wydajności w chłodzeniu dla HHP5-M4TH

| Maximum | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|
| DB | LWT | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | | 10 | | | 15 | | | 20 | | | 25 | | |
| | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER |
| -5 | / | / | / | / | / | / | 4.76 | 0.46 | 10.30 | 5.47 | 0.55 | 10.01 | 6.09 | 0.48 | 12.66 |
| 0 | / | / | / | / | / | / | 4.54 | 0.57 | 8.03 | 5.25 | 0.65 | 8.08 | 5.87 | 0.55 | 10.70 |
| 5 | / | / | / | / | / | / | 4.04 | 0.67 | 6.07 | 4.75 | 0.75 | 6.34 | 5.37 | 0.65 | 8.28 |
| 10 | / | / | / | / | / | / | 6.06 | 1.06 | 5.71 | 6.44 | 1.01 | 6.40 | 7.11 | 0.85 | 8.37 |
| 15 | / | / | / | 5.05 | 0.86 | 5.91 | 8.09 | 1.46 | 5.55 | 8.14 | 1.26 | 6.44 | 8.85 | 1.05 | 8.43 |
| 20 | 4.72 | 1.04 | 4.53 | 6.01 | 1.35 | 4.47 | 8.16 | 1.49 | 5.47 | 8.33 | 1.30 | 6.42 | 8.98 | 1.10 | 8.15 |
| 25 | 5.87 | 1.30 | 4.51 | 6.97 | 1.84 | 3.80 | 8.23 | 1.53 | 5.39 | 8.52 | 1.33 | 6.40 | 9.12 | 1.15 | 7.90 |
| 30 | 5.84 | 1.55 | 3.78 | 6.80 | 1.85 | 3.67 | 7.77 | 1.65 | 4.72 | 8.19 | 1.46 | 5.63 | 8.77 | 1.30 | 6.75 |
| 35 | 5.80 | 1.79 | 3.24 | 6.64 | 1.87 | 3.55 | 7.31 | 1.76 | 4.15 | 7.87 | 1.58 | 4.98 | 8.43 | 1.44 | 5.84 |
| 40 | 3.80 | 1.51 | 2.52 | 5.08 | 1.81 | 2.81 | 5.91 | 1.73 | 3.41 | 6.63 | 1.68 | 3.95 | 7.88 | 1.64 | 4.80 |
| 43 | 2.58 | 1.15 | 2.24 | 3.80 | 1.52 | 2.51 | 5.08 | 1.56 | 3.26 | 5.88 | 1.57 | 3.74 | 7.55 | 1.59 | 4.73 |
| Normal | | | | | | | | | | | | | | | |
| DB | LWT | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | | 10 | | | 15 | | | 20 | | | 25 | | |
| | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER |
| -5 | / | / | / | / | / | / | 3.83 | 0.33 | 11.74 | 4.45 | 0.37 | 11.92 | 4.95 | 0.35 | 14.10 |
| 0 | / | / | / | / | / | / | 3.66 | 0.39 | 9.35 | 4.28 | 0.44 | 9.81 | 4.78 | 0.36 | 13.31 |
| 5 | / | / | / | / | / | / | 3.23 | 0.48 | 6.68 | 3.81 | 0.52 | 7.29 | 4.36 | 0.45 | 9.77 |
| 10 | / | / | / | / | / | / | 4.87 | 0.77 | 6.29 | 5.19 | 0.70 | 7.37 | 5.79 | 0.59 | 9.89 |
| 15 | / | / | / | 3.79 | 0.61 | 6.25 | 6.79 | 1.15 | 5.89 | 7.00 | 0.99 | 7.06 | 7.44 | 0.80 | 9.29 |
| 20 | 3.68 | 0.77 | 4.76 | 4.86 | 1.01 | 4.80 | 6.80 | 1.16 | 5.88 | 7.17 | 1.03 | 6.94 | 7.82 | 0.87 | 8.98 |
| 25 | 4.65 | 0.97 | 4.78 | 5.72 | 1.40 | 4.09 | 6.96 | 1.21 | 5.74 | 7.44 | 1.07 | 6.98 | 8.05 | 0.91 | 8.85 |
| 30 | 4.69 | 1.17 | 4.02 | 5.67 | 1.45 | 3.92 | 6.67 | 1.32 | 5.06 | 7.25 | 1.20 | 6.05 | 7.85 | 1.06 | 7.44 |
| 35 | 4.51 | 1.32 | 3.40 | 5.45 | 1.43 | 3.82 | 6.02 | 1.35 | 4.47 | 6.87 | 1.28 | 5.36 | 7.69 | 1.20 | 6.39 |
| 40 | 3.10 | 1.15 | 2.70 | 4.30 | 1.42 | 3.03 | 5.15 | 1.40 | 3.68 | 5.95 | 1.37 | 4.34 | 7.15 | 1.32 | 5.41 |
| 43 | 2.12 | 0.91 | 2.33 | 2.99 | 1.15 | 2.59 | 4.04 | 1.18 | 3.43 | 5.04 | 1.25 | 4.04 | 5.97 | 1.15 | 5.18 |
| Minimum | | | | | | | | | | | | | | | |
| DB | LWT (°C) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | | 10 | | | 15 | | | 20 | | | 25 | | |
| | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER |
| -5 | / | / | / | / | / | / | 2.48 | 0.20 | 12.60 | 2.87 | 0.23 | 12.38 | 3.21 | 0.20 | 15.83 |
| 0 | / | / | / | / | / | / | 2.37 | 0.24 | 9.92 | 2.77 | 0.27 | 10.09 | 3.11 | 0.23 | 13.40 |
| 5 | / | / | / | / | / | / | 1.74 | 0.24 | 7.35 | 2.06 | 0.27 | 7.76 | 2.35 | 0.23 | 10.17 |
| 10 | / | / | / | / | / | / | 2.70 | 0.39 | 6.99 | 2.90 | 0.37 | 7.91 | 3.21 | 0.31 | 10.39 |
| 15 | / | / | / | 2.32 | 0.35 | 6.64 | 3.64 | 0.58 | 6.29 | 3.50 | 0.45 | 7.80 | 4.25 | 0.41 | 10.32 |
| 20 | 1.86 | 0.38 | 4.95 | 2.13 | 0.43 | 5.00 | 3.38 | 0.54 | 6.23 | 3.95 | 0.54 | 7.32 | 4.44 | 0.47 | 9.50 |
| 25 | 2.23 | 0.46 | 4.89 | 2.37 | 0.55 | 4.29 | 3.29 | 0.54 | 6.04 | 3.92 | 0.53 | 7.33 | 4.38 | 0.47 | 9.28 |
| 30 | 2.23 | 0.54 | 4.10 | 2.33 | 0.57 | 4.11 | 3.12 | 0.59 | 5.30 | 3.79 | 0.59 | 6.38 | 4.23 | 0.55 | 7.72 |
| 35 | 2.05 | 0.59 | 3.50 | 2.53 | 0.63 | 4.00 | 3.01 | 0.63 | 4.79 | 3.66 | 0.63 | 5.81 | 4.23 | 0.62 | 6.84 |
| 40 | 1.40 | 0.52 | 2.69 | 2.01 | 0.64 | 3.12 | 2.52 | 0.66 | 3.82 | 3.18 | 0.71 | 4.50 | 4.07 | 0.74 | 5.51 |
| 43 | 0.73 | 0.31 | 2.38 | 1.43 | 0.53 | 2.68 | 2.11 | 0.59 | 3.57 | 2.57 | 0.62 | 4.17 | 3.80 | 0.71 | 5.38 |

Skróty:

LWT: Temperatura wody na wylocie (°C)

DB: Temperatura termometru suchego dla temperatury powietrza zewnętrznego (°C)

CC: Całkowita moc chłodnicza (kW)

PI: Wejście zasilania (kW)

Tabela 2-5.9: Tabela wydajności w chłodzeniu dla HHPS-M6TH

| Maximum | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|
| DB | LWT | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | | 10 | | | 15 | | | 20 | | | 25 | | |
| | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER |
| -5 | / | / | / | / | / | / | 5.27 | 0.59 | 8.93 | 6.38 | 0.55 | 11.53 | 6.77 | 0.64 | 10.62 |
| 0 | / | / | / | / | / | / | 5.05 | 0.69 | 7.28 | 6.16 | 0.66 | 9.39 | 6.55 | 0.74 | 8.85 |
| 5 | / | / | / | / | / | / | 4.55 | 0.79 | 5.74 | 5.66 | 0.76 | 7.48 | 6.05 | 0.84 | 7.20 |
| 10 | / | / | / | / | / | / | 6.32 | 1.13 | 5.61 | 6.90 | 1.01 | 6.83 | 7.45 | 0.95 | 7.88 |
| 15 | / | / | / | 5.89 | 1.10 | 5.33 | 8.09 | 1.46 | 5.55 | 8.14 | 1.26 | 6.44 | 8.85 | 1.05 | 8.43 |
| 20 | 5.41 | 1.38 | 3.93 | 6.63 | 1.43 | 4.62 | 8.16 | 1.49 | 5.47 | 8.33 | 1.30 | 6.42 | 8.98 | 1.10 | 8.15 |
| 25 | 7.16 | 1.80 | 3.98 | 7.37 | 1.77 | 4.17 | 8.23 | 1.53 | 5.39 | 8.52 | 1.33 | 6.40 | 9.12 | 1.15 | 7.90 |
| 30 | 6.50 | 1.85 | 3.51 | 7.29 | 1.90 | 3.84 | 7.77 | 1.65 | 4.72 | 8.19 | 1.46 | 5.63 | 8.77 | 1.30 | 6.75 |
| 35 | 5.84 | 1.90 | 3.07 | 7.22 | 2.03 | 3.55 | 7.31 | 1.76 | 4.15 | 7.87 | 1.58 | 4.98 | 8.43 | 1.44 | 5.84 |
| 40 | 3.80 | 1.51 | 2.52 | 5.08 | 1.81 | 2.81 | 5.91 | 1.73 | 3.41 | 6.63 | 1.68 | 3.95 | 7.88 | 1.64 | 4.80 |
| 43 | 2.58 | 1.15 | 2.24 | 3.80 | 1.52 | 2.51 | 5.08 | 1.56 | 3.26 | 5.88 | 1.57 | 3.74 | 7.55 | 1.59 | 4.73 |
| Normal | | | | | | | | | | | | | | | |
| DB | LWT | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | | 10 | | | 15 | | | 20 | | | 25 | | |
| | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER |
| -5 | / | / | / | / | / | / | 4.24 | 0.42 | 10.18 | 5.19 | 0.38 | 13.72 | 5.50 | 0.42 | 12.96 |
| 0 | / | / | / | / | / | / | 4.07 | 0.48 | 8.48 | 5.02 | 0.44 | 11.39 | 5.33 | 0.48 | 11.01 |
| 5 | / | / | / | / | / | / | 3.64 | 0.58 | 6.31 | 4.54 | 0.53 | 8.61 | 4.91 | 0.58 | 8.49 |
| 10 | / | / | / | / | / | / | 5.08 | 0.82 | 6.18 | 5.55 | 0.71 | 7.86 | 6.06 | 0.65 | 9.31 |
| 15 | / | / | / | 4.42 | 0.78 | 5.65 | 6.79 | 1.15 | 5.89 | 7.00 | 0.99 | 7.06 | 7.44 | 0.80 | 9.29 |
| 20 | 4.22 | 1.02 | 4.14 | 5.36 | 1.08 | 4.96 | 6.80 | 1.16 | 5.88 | 7.17 | 1.03 | 6.94 | 7.82 | 0.87 | 8.98 |
| 25 | 5.67 | 1.35 | 4.21 | 6.05 | 1.35 | 4.49 | 6.96 | 1.21 | 5.74 | 7.44 | 1.07 | 6.98 | 8.05 | 0.91 | 8.85 |
| 30 | 5.23 | 1.40 | 3.74 | 6.08 | 1.48 | 4.10 | 6.67 | 1.32 | 5.06 | 7.25 | 1.20 | 6.05 | 7.85 | 1.06 | 7.44 |
| 35 | 4.54 | 1.41 | 3.22 | 5.93 | 1.55 | 3.83 | 6.02 | 1.35 | 4.47 | 6.87 | 1.28 | 5.36 | 7.69 | 1.20 | 6.39 |
| 40 | 3.10 | 1.15 | 2.70 | 4.30 | 1.42 | 3.03 | 5.15 | 1.40 | 3.68 | 5.95 | 1.37 | 4.34 | 7.15 | 1.32 | 5.41 |
| 43 | 2.12 | 0.91 | 2.33 | 2.99 | 1.15 | 2.59 | 4.04 | 1.18 | 3.43 | 5.04 | 1.25 | 4.04 | 5.97 | 1.15 | 5.18 |
| Minimum | | | | | | | | | | | | | | | |
| DB | LWT | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | | 10 | | | 15 | | | 20 | | | 25 | | |
| | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER |
| -5 | / | / | / | / | / | / | 2.75 | 0.25 | 10.92 | 3.35 | 0.23 | 14.26 | 3.57 | 0.27 | 13.17 |
| 0 | / | / | / | / | / | / | 2.64 | 0.29 | 9.00 | 3.25 | 0.28 | 11.72 | 3.47 | 0.31 | 11.08 |
| 5 | / | / | / | / | / | / | 1.96 | 0.28 | 6.95 | 2.46 | 0.27 | 9.16 | 2.64 | 0.30 | 8.84 |
| 10 | / | / | / | / | / | / | 2.81 | 0.41 | 6.87 | 3.10 | 0.37 | 8.44 | 3.36 | 0.34 | 9.78 |
| 15 | / | / | / | 2.71 | 0.45 | 5.99 | 3.64 | 0.58 | 6.29 | 3.50 | 0.45 | 7.80 | 4.25 | 0.41 | 10.32 |
| 20 | 2.13 | 0.50 | 4.30 | 2.35 | 0.45 | 5.17 | 3.38 | 0.54 | 6.23 | 3.95 | 0.54 | 7.32 | 4.44 | 0.47 | 9.50 |
| 25 | 2.72 | 0.63 | 4.31 | 2.50 | 0.53 | 4.72 | 3.29 | 0.54 | 6.04 | 3.92 | 0.53 | 7.33 | 4.38 | 0.47 | 9.28 |
| 30 | 2.48 | 0.65 | 3.81 | 2.49 | 0.58 | 4.30 | 3.12 | 0.59 | 5.30 | 3.79 | 0.59 | 6.38 | 4.23 | 0.55 | 7.72 |
| 35 | 2.07 | 0.62 | 3.31 | 2.75 | 0.69 | 4.00 | 3.01 | 0.63 | 4.79 | 3.66 | 0.63 | 5.81 | 4.23 | 0.62 | 6.84 |
| 40 | 1.40 | 0.52 | 2.69 | 2.01 | 0.64 | 3.12 | 2.52 | 0.66 | 3.82 | 3.18 | 0.71 | 4.50 | 4.07 | 0.74 | 5.51 |
| 43 | 0.73 | 0.31 | 2.38 | 1.43 | 0.53 | 2.68 | 2.11 | 0.59 | 3.57 | 2.57 | 0.62 | 4.17 | 3.80 | 0.71 | 5.38 |

Skróty:

LWT: Temperatura wody na wylocie (°C)

DB: Temperatura termometru suchego dla temperatury powietrza zewnętrznego (°C)

CC: Całkowita moc chłodnicza (kW)

PI: Wejście zasilania (kW)

Tabela 2-5.10: Tabela wydajności w chłodzeniu dla HHPS-M8TH

| Maximum | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|
| DB | LWT | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | | 10 | | | 15 | | | 20 | | | 25 | | |
| | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER |
| -5 | / | / | / | / | / | / | 6.39 | 0.63 | 10.07 | 8.21 | 0.76 | 10.82 | 8.74 | 0.71 | 12.31 |
| 0 | / | / | / | / | / | / | 6.17 | 0.71 | 8.69 | 7.26 | 0.74 | 9.76 | 7.76 | 0.70 | 11.05 |
| 5 | / | / | / | / | / | / | 5.96 | 0.82 | 7.30 | 6.30 | 0.72 | 8.69 | 6.78 | 0.69 | 9.78 |
| 10 | / | / | / | / | / | / | 6.29 | 0.74 | 8.54 | 7.91 | 0.84 | 9.45 | 8.30 | 0.79 | 10.53 |
| 15 | / | / | / | 5.97 | 0.87 | 6.84 | 7.33 | 0.99 | 7.38 | 9.11 | 1.15 | 7.94 | 9.73 | 1.12 | 8.67 |
| 20 | 5.68 | 1.15 | 4.96 | 7.06 | 1.29 | 5.46 | 8.38 | 1.35 | 6.22 | 10.31 | 1.60 | 6.43 | 11.15 | 1.64 | 6.81 |
| 25 | 6.47 | 1.48 | 4.36 | 7.82 | 1.63 | 4.81 | 9.26 | 1.68 | 5.52 | 11.25 | 1.90 | 5.92 | 12.76 | 2.02 | 6.33 |
| 30 | 7.27 | 1.89 | 3.85 | 8.57 | 2.01 | 4.25 | 10.15 | 2.06 | 4.93 | 12.20 | 2.20 | 5.54 | 14.36 | 2.40 | 6.00 |
| 35 | 7.39 | 2.25 | 3.28 | 8.77 | 2.31 | 3.80 | 10.21 | 2.31 | 4.43 | 11.74 | 2.40 | 4.89 | 13.59 | 2.50 | 5.42 |
| 40 | 6.61 | 2.52 | 2.62 | 7.42 | 2.37 | 3.14 | 8.88 | 2.53 | 3.51 | 10.23 | 2.51 | 4.07 | 12.27 | 2.83 | 4.34 |
| 43 | 5.09 | 2.28 | 2.23 | 5.64 | 2.19 | 2.58 | 6.73 | 2.13 | 3.16 | 8.15 | 2.17 | 3.75 | 10.04 | 2.49 | 4.03 |
| Normal | | | | | | | | | | | | | | | |
| DB | LWT | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | | 10 | | | 15 | | | 20 | | | 25 | | |
| | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER |
| -5 | / | / | / | / | / | / | 5.14 | 0.45 | 11.38 | 6.68 | 0.53 | 12.50 | 7.10 | 0.51 | 14.03 |
| 0 | / | / | / | / | / | / | 4.98 | 0.50 | 9.94 | 5.91 | 0.52 | 11.31 | 6.31 | 0.49 | 12.86 |
| 5 | / | / | / | / | / | / | 4.77 | 0.60 | 7.96 | 5.05 | 0.52 | 9.69 | 5.50 | 0.51 | 10.76 |
| 10 | / | / | / | / | / | / | 5.05 | 0.54 | 9.32 | 6.37 | 0.60 | 10.55 | 6.75 | 0.58 | 11.60 |
| 15 | / | / | / | 4.48 | 0.62 | 7.24 | 6.16 | 0.79 | 7.83 | 7.83 | 0.90 | 8.70 | 8.17 | 0.86 | 9.55 |
| 20 | 4.43 | 0.85 | 5.21 | 5.71 | 0.97 | 5.86 | 6.99 | 1.04 | 6.69 | 8.87 | 1.28 | 6.95 | 9.71 | 1.29 | 7.50 |
| 25 | 5.13 | 1.11 | 4.61 | 6.42 | 1.24 | 5.17 | 7.84 | 1.33 | 5.87 | 9.82 | 1.52 | 6.46 | 11.26 | 1.59 | 7.09 |
| 30 | 5.84 | 1.42 | 4.10 | 7.14 | 1.57 | 4.54 | 8.71 | 1.65 | 5.28 | 10.80 | 1.82 | 5.94 | 12.86 | 1.95 | 6.61 |
| 35 | 5.75 | 1.67 | 3.45 | 7.20 | 1.76 | 4.09 | 8.42 | 1.76 | 4.77 | 10.25 | 1.95 | 5.26 | 12.39 | 2.09 | 5.94 |
| 40 | 5.40 | 1.92 | 2.81 | 6.27 | 1.86 | 3.38 | 7.73 | 2.04 | 3.79 | 9.18 | 2.06 | 4.47 | 11.14 | 2.28 | 4.89 |
| 43 | 4.18 | 1.80 | 2.32 | 4.44 | 1.66 | 2.67 | 5.36 | 1.61 | 3.32 | 6.98 | 1.72 | 4.06 | 7.94 | 1.80 | 4.41 |
| Minimum | | | | | | | | | | | | | | | |
| DB | LWT | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | | 10 | | | 15 | | | 20 | | | 25 | | |
| | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER |
| -5 | / | / | / | / | / | / | 3.33 | 0.28 | 11.86 | 4.31 | 0.33 | 12.89 | 4.60 | 0.31 | 14.71 |
| 0 | / | / | / | / | / | / | 3.23 | 0.31 | 10.38 | 3.83 | 0.32 | 11.79 | 4.11 | 0.31 | 13.34 |
| 5 | / | / | / | / | / | / | 2.57 | 0.30 | 8.55 | 2.74 | 0.27 | 10.29 | 2.96 | 0.26 | 11.57 |
| 10 | / | / | / | / | / | / | 2.80 | 0.28 | 10.11 | 3.56 | 0.31 | 11.31 | 3.75 | 0.30 | 12.59 |
| 15 | / | / | / | 2.75 | 0.36 | 7.69 | 3.30 | 0.39 | 8.37 | 3.92 | 0.41 | 9.62 | 4.67 | 0.44 | 10.61 |
| 20 | 2.24 | 0.41 | 5.42 | 2.50 | 0.41 | 6.12 | 3.47 | 0.49 | 7.09 | 4.88 | 0.67 | 7.33 | 5.51 | 0.69 | 7.93 |
| 25 | 2.46 | 0.52 | 4.73 | 2.66 | 0.49 | 5.43 | 3.71 | 0.60 | 6.18 | 5.18 | 0.76 | 6.78 | 6.12 | 0.82 | 7.44 |
| 30 | 2.78 | 0.66 | 4.19 | 2.93 | 0.62 | 4.76 | 4.08 | 0.74 | 5.53 | 5.64 | 0.90 | 6.28 | 6.92 | 1.01 | 6.86 |
| 35 | 2.62 | 0.74 | 3.54 | 3.34 | 0.78 | 4.28 | 4.21 | 0.82 | 5.12 | 5.46 | 0.96 | 5.70 | 6.82 | 1.07 | 6.36 |
| 40 | 2.44 | 0.87 | 2.80 | 2.94 | 0.84 | 3.48 | 3.79 | 0.97 | 3.93 | 4.91 | 1.06 | 4.64 | 6.34 | 1.28 | 4.97 |
| 43 | 1.43 | 0.60 | 2.37 | 2.12 | 0.77 | 2.76 | 2.80 | 0.81 | 3.46 | 3.55 | 0.85 | 4.18 | 5.06 | 1.11 | 4.58 |

Skróty:

LWT: Temperatura wody na wylocie (°C)

DB: Temperatura termometru suchego dla temperatury powietrza zewnętrznego (°C)

CC: Całkowita moc chłodnicza (kW)

PI: Wejście zasilania (kW)

Tabela 2-5.11: Tabela wydajności w chłodzeniu dla HHPS-M10TH

| Maximum | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|
| DB | LWT | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | | 10 | | | 15 | | | 20 | | | 25 | | |
| | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER |
| -5 | / | / | / | / | / | / | 6.83 | 0.69 | 9.92 | 8.79 | 0.82 | 10.66 | 9.35 | 0.77 | 12.13 |
| 0 | / | / | / | / | / | / | 6.61 | 0.77 | 8.56 | 7.76 | 0.81 | 9.61 | 8.30 | 0.76 | 10.88 |
| 5 | / | / | / | / | / | / | 6.38 | 0.89 | 7.19 | 6.74 | 0.79 | 8.56 | 7.25 | 0.75 | 9.63 |
| 10 | / | / | / | / | / | / | 6.55 | 0.75 | 8.73 | 8.17 | 0.80 | 10.18 | 8.80 | 0.86 | 10.22 |
| 15 | / | / | / | 6.30 | 1.07 | 5.89 | 7.61 | 1.03 | 7.35 | 9.48 | 1.13 | 8.38 | 10.64 | 1.20 | 8.84 |
| 20 | 6.20 | 1.28 | 4.86 | 7.19 | 1.39 | 5.17 | 8.67 | 1.45 | 5.97 | 10.79 | 1.64 | 6.57 | 12.49 | 1.68 | 7.45 |
| 25 | 7.13 | 1.68 | 4.24 | 8.26 | 1.81 | 4.56 | 9.87 | 1.88 | 5.24 | 12.00 | 2.07 | 5.79 | 13.93 | 2.17 | 6.42 |
| 30 | 8.06 | 2.17 | 3.71 | 9.34 | 2.31 | 4.05 | 11.08 | 2.40 | 4.62 | 13.21 | 2.57 | 5.14 | 15.37 | 2.79 | 5.51 |
| 35 | 8.13 | 2.48 | 3.12 | 9.48 | 2.43 | 3.72 | 11.03 | 2.62 | 4.21 | 12.70 | 2.68 | 4.73 | 14.51 | 2.87 | 5.06 |
| 40 | 6.61 | 2.52 | 2.62 | 7.42 | 2.37 | 3.14 | 8.88 | 2.53 | 3.51 | 10.23 | 2.51 | 4.07 | 12.27 | 2.83 | 4.34 |
| 43 | 5.09 | 2.28 | 2.23 | 5.64 | 2.19 | 2.58 | 6.73 | 2.13 | 3.16 | 8.15 | 2.17 | 3.75 | 10.04 | 2.49 | 4.03 |
| Normal | | | | | | | | | | | | | | | |
| DB | LWT | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | | 10 | | | 15 | | | 20 | | | 25 | | |
| | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER |
| -5 | / | / | / | / | / | / | 5.50 | 0.49 | 11.21 | 7.15 | 0.58 | 12.31 | 7.59 | 0.55 | 13.82 |
| 0 | / | / | / | / | / | / | 5.33 | 0.54 | 9.79 | 6.33 | 0.57 | 11.14 | 6.75 | 0.53 | 12.66 |
| 5 | / | / | / | / | / | / | 5.11 | 0.65 | 7.84 | 5.41 | 0.57 | 9.54 | 5.88 | 0.56 | 10.60 |
| 10 | / | / | / | / | / | / | 5.26 | 0.55 | 9.53 | 6.58 | 0.58 | 11.37 | 7.16 | 0.64 | 11.26 |
| 15 | / | / | / | 4.73 | 0.76 | 6.24 | 6.39 | 0.82 | 7.80 | 8.15 | 0.89 | 9.18 | 8.94 | 0.92 | 9.74 |
| 20 | 4.83 | 0.95 | 5.11 | 5.82 | 1.05 | 5.55 | 7.23 | 1.13 | 6.42 | 9.29 | 1.31 | 7.10 | 10.87 | 1.32 | 8.21 |
| 25 | 5.65 | 1.26 | 4.49 | 6.78 | 1.38 | 4.91 | 8.35 | 1.50 | 5.58 | 10.47 | 1.66 | 6.32 | 12.30 | 1.71 | 7.18 |
| 30 | 6.48 | 1.64 | 3.95 | 7.78 | 1.80 | 4.32 | 9.51 | 1.92 | 4.95 | 11.69 | 2.12 | 5.51 | 13.76 | 2.26 | 6.08 |
| 35 | 6.31 | 1.93 | 3.28 | 7.78 | 1.94 | 4.01 | 9.09 | 2.01 | 4.53 | 11.08 | 2.18 | 5.09 | 13.23 | 2.39 | 5.54 |
| 40 | 5.40 | 1.92 | 2.81 | 6.27 | 1.86 | 3.38 | 7.73 | 2.04 | 3.79 | 9.18 | 2.06 | 4.47 | 11.14 | 2.28 | 4.89 |
| 43 | 4.18 | 1.80 | 2.32 | 4.44 | 1.66 | 2.67 | 5.36 | 1.61 | 3.32 | 6.98 | 1.72 | 4.06 | 7.94 | 1.80 | 4.41 |
| Minimum | | | | | | | | | | | | | | | |
| DB | LWT | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | | 10 | | | 15 | | | 20 | | | 25 | | |
| | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER |
| -5 | / | / | / | / | / | / | 3.56 | 0.30 | 11.68 | 4.61 | 0.36 | 12.69 | 4.93 | 0.34 | 14.49 |
| 0 | / | / | / | / | / | / | 3.46 | 0.34 | 10.23 | 4.09 | 0.35 | 11.61 | 4.39 | 0.33 | 13.14 |
| 5 | / | / | / | / | / | / | 2.75 | 0.33 | 8.42 | 2.93 | 0.29 | 10.13 | 3.17 | 0.28 | 11.40 |
| 10 | / | / | / | / | / | / | 2.92 | 0.28 | 10.33 | 3.67 | 0.30 | 12.18 | 3.97 | 0.33 | 12.22 |
| 15 | / | / | / | 2.90 | 0.44 | 6.62 | 3.42 | 0.41 | 8.33 | 4.08 | 0.40 | 10.14 | 5.11 | 0.47 | 10.81 |
| 20 | 2.44 | 0.46 | 5.31 | 2.55 | 0.44 | 5.79 | 3.59 | 0.53 | 6.81 | 5.11 | 0.68 | 7.49 | 6.17 | 0.71 | 8.68 |
| 25 | 2.71 | 0.59 | 4.60 | 2.81 | 0.55 | 5.15 | 3.95 | 0.67 | 5.88 | 5.52 | 0.83 | 6.64 | 6.69 | 0.89 | 7.54 |
| 30 | 3.08 | 0.76 | 4.03 | 3.19 | 0.70 | 4.53 | 4.45 | 0.86 | 5.19 | 6.10 | 1.05 | 5.82 | 7.41 | 1.18 | 6.30 |
| 35 | 2.88 | 0.85 | 3.37 | 3.61 | 0.86 | 4.19 | 4.55 | 0.94 | 4.86 | 5.90 | 1.07 | 5.52 | 7.28 | 1.23 | 5.93 |
| 40 | 2.44 | 0.87 | 2.80 | 2.94 | 0.84 | 3.48 | 3.79 | 0.97 | 3.93 | 4.91 | 1.06 | 4.64 | 6.34 | 1.28 | 4.97 |
| 43 | 1.43 | 0.60 | 2.37 | 2.12 | 0.77 | 2.76 | 2.80 | 0.81 | 3.46 | 3.55 | 0.85 | 4.18 | 5.06 | 1.11 | 4.58 |

Skróty:

LWT: Temperatura wody na wylocie (°C)

DB: Temperatura termometru suchego dla temperatury powietrza zewnętrznego (°C)

CC: Całkowita moc chłodnicza (kW)

PI: Wejście zasilania (kW)

Tabela 2-5.12: Tabela wydajności w chłodzeniu dla HHPS-M12TH

| Maximum | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|
| DB | LWT | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | | 10 | | | 15 | | | 20 | | | 25 | | |
| | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER |
| -5 | / | / | / | / | / | / | 9.55 | 1.27 | 7.50 | 10.39 | 1.41 | 7.37 | 11.39 | 1.36 | 8.35 |
| 0 | / | / | / | / | / | / | 9.33 | 1.57 | 5.93 | 10.90 | 1.49 | 7.32 | 11.89 | 1.50 | 7.92 |
| 5 | / | / | / | / | / | / | 9.12 | 1.71 | 5.32 | 11.41 | 1.57 | 7.27 | 12.38 | 1.64 | 7.57 |
| 10 | / | / | / | / | / | / | 10.81 | 2.05 | 5.27 | 13.14 | 1.92 | 6.85 | 14.18 | 1.94 | 7.32 |
| 15 | / | / | / | 10.51 | 2.32 | 4.53 | 12.50 | 2.33 | 5.36 | 14.87 | 2.27 | 6.56 | 15.98 | 2.24 | 7.14 |
| 20 | 7.78 | 2.03 | 3.83 | 12.15 | 2.96 | 4.10 | 14.16 | 3.12 | 4.54 | 15.93 | 3.14 | 5.08 | 16.53 | 2.84 | 5.82 |
| 25 | 10.10 | 3.00 | 3.37 | 13.80 | 3.61 | 3.82 | 15.82 | 3.91 | 4.04 | 17.00 | 4.01 | 4.24 | 17.07 | 3.44 | 4.96 |
| 30 | 9.99 | 3.58 | 2.79 | 13.43 | 4.13 | 3.25 | 15.18 | 4.17 | 3.64 | 16.17 | 4.15 | 3.90 | 16.11 | 3.74 | 4.31 |
| 35 | 9.89 | 4.52 | 2.19 | 13.07 | 4.90 | 2.67 | 14.53 | 4.56 | 3.19 | 15.34 | 4.38 | 3.51 | 15.26 | 4.00 | 3.81 |
| 40 | 8.11 | 4.53 | 1.79 | 9.87 | 4.33 | 2.28 | 10.67 | 3.92 | 2.72 | 12.19 | 4.05 | 3.01 | 13.23 | 3.77 | 3.51 |
| 43 | 5.20 | 3.72 | 1.40 | 6.11 | 3.26 | 1.87 | 7.33 | 3.02 | 2.43 | 8.53 | 3.19 | 2.67 | 10.68 | 3.26 | 3.27 |
| Normal | | | | | | | | | | | | | | | |
| DB | LWT | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | | 10 | | | 15 | | | 20 | | | 25 | | |
| | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER |
| -5 | / | / | / | / | / | / | 7.69 | 0.91 | 8.47 | 8.46 | 0.99 | 8.51 | 9.25 | 0.97 | 9.52 |
| 0 | / | / | / | / | / | / | 7.53 | 1.11 | 6.78 | 8.89 | 1.05 | 8.48 | 9.67 | 1.05 | 9.22 |
| 5 | / | / | / | / | / | / | 7.30 | 1.26 | 5.80 | 9.16 | 1.13 | 8.10 | 10.05 | 1.21 | 8.32 |
| 10 | / | / | / | / | / | / | 8.68 | 1.51 | 5.75 | 10.57 | 1.38 | 7.65 | 11.54 | 1.43 | 8.07 |
| 15 | / | / | / | 7.88 | 1.62 | 4.86 | 10.50 | 1.80 | 5.82 | 12.78 | 1.74 | 7.36 | 13.43 | 1.67 | 8.05 |
| 20 | 6.07 | 1.51 | 4.02 | 9.83 | 2.20 | 4.46 | 11.81 | 2.36 | 4.99 | 13.71 | 2.44 | 5.61 | 14.39 | 2.19 | 6.56 |
| 25 | 8.00 | 2.24 | 3.56 | 11.33 | 2.71 | 4.17 | 13.39 | 3.04 | 4.41 | 14.84 | 3.14 | 4.73 | 15.07 | 2.65 | 5.68 |
| 30 | 8.04 | 2.71 | 2.97 | 11.19 | 3.18 | 3.52 | 13.03 | 3.27 | 3.99 | 14.31 | 3.34 | 4.28 | 14.43 | 2.97 | 4.86 |
| 35 | 7.68 | 3.34 | 2.30 | 10.73 | 3.69 | 2.91 | 11.97 | 3.41 | 3.51 | 13.39 | 3.47 | 3.86 | 13.91 | 3.26 | 4.27 |
| 40 | 6.62 | 3.45 | 1.92 | 8.35 | 3.35 | 2.49 | 9.28 | 3.09 | 3.00 | 10.94 | 3.24 | 3.38 | 12.00 | 2.97 | 4.05 |
| 43 | 4.27 | 2.93 | 1.45 | 4.80 | 2.44 | 1.97 | 5.83 | 2.23 | 2.61 | 7.30 | 2.47 | 2.96 | 8.44 | 2.30 | 3.66 |
| Minimum | | | | | | | | | | | | | | | |
| DB | LWT | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | | 10 | | | 15 | | | 20 | | | 25 | | |
| | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER |
| -5 | / | / | / | / | / | / | 4.98 | 0.56 | 8.83 | 5.46 | 0.62 | 8.78 | 6.00 | 0.60 | 9.98 |
| 0 | / | / | / | / | / | / | 4.88 | 0.69 | 7.09 | 5.75 | 0.65 | 8.84 | 6.29 | 0.66 | 9.56 |
| 5 | / | / | / | / | / | / | 3.93 | 0.63 | 6.23 | 4.96 | 0.58 | 8.61 | 5.41 | 0.60 | 8.95 |
| 10 | / | / | / | / | / | / | 4.81 | 0.77 | 6.24 | 5.91 | 0.72 | 8.20 | 6.40 | 0.73 | 8.75 |
| 15 | / | / | / | 4.83 | 0.94 | 5.16 | 5.63 | 0.91 | 6.22 | 6.39 | 0.79 | 8.11 | 7.67 | 0.86 | 8.92 |
| 20 | 3.07 | 0.73 | 4.18 | 4.30 | 0.92 | 4.65 | 5.86 | 1.11 | 5.29 | 7.55 | 1.28 | 5.92 | 8.16 | 1.18 | 6.93 |
| 25 | 3.84 | 1.05 | 3.65 | 4.69 | 1.07 | 4.38 | 6.33 | 1.36 | 4.64 | 7.82 | 1.58 | 4.96 | 8.19 | 1.38 | 5.95 |
| 30 | 3.82 | 1.26 | 3.03 | 4.59 | 1.25 | 3.68 | 6.10 | 1.46 | 4.17 | 7.47 | 1.65 | 4.51 | 7.77 | 1.54 | 5.04 |
| 35 | 3.50 | 1.48 | 2.36 | 4.98 | 1.64 | 3.04 | 5.99 | 1.59 | 3.76 | 7.13 | 1.71 | 4.18 | 7.66 | 1.68 | 4.56 |
| 40 | 2.99 | 1.56 | 1.91 | 3.91 | 1.53 | 2.56 | 4.55 | 1.46 | 3.11 | 5.85 | 1.67 | 3.50 | 6.83 | 1.66 | 4.12 |
| 43 | 1.46 | 0.98 | 1.48 | 2.30 | 1.13 | 2.03 | 3.05 | 1.12 | 2.72 | 3.72 | 1.22 | 3.04 | 5.38 | 1.42 | 3.80 |

Skróty:

LWT: Temperatura wody na wylocie (°C)

DB: Temperatura termometru suchego dla temperatury powietrza zewnętrznego (°C)

CC: Całkowita moc chłodnicza (kW)

PI: Wejście zasilania (kW)

Tabela 2-5.13: Tabela wydajności w chłodzeniu dla HHPS-M14TH

| Maximum | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| DB | LWT | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | | 10 | | | 15 | | | 20 | | | 25 | | |
| | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER |
| -5 | / | / | / | / | / | / | 10.0 | 1.32 | 7.57 | 10.9 | 1.47 | 7.44 | 12.0 | 1.42 | 8.43 |
| 0 | / | / | / | / | / | / | 9.80 | 1.67 | 5.87 | 11.4 | 1.58 | 7.24 | 12.5 | 1.59 | 7.84 |
| 5 | / | / | / | / | / | / | 9.57 | 1.76 | 5.44 | 12.0 | 1.61 | 7.43 | 13.0 | 1.68 | 7.73 |
| 10 | / | / | / | / | / | / | 11.3 | 2.18 | 5.21 | 13.1 | 1.92 | 6.85 | 14.2 | 1.94 | 7.32 |
| 15 | / | / | / | 11.0 | 2.32 | 4.60 | 13.1 | 2.32 | 5.45 | 15.5 | 2.32 | 6.67 | 16.4 | 2.32 | 7.26 |
| 20 | 8.17 | 2.17 | 3.77 | 12.8 | 3.16 | 4.04 | 14.9 | 3.33 | 4.47 | 15.9 | 3.14 | 5.08 | 16.5 | 2.84 | 5.82 |
| 25 | 10.6 | 3.19 | 3.32 | 14.5 | 3.84 | 3.77 | 16.6 | 4.16 | 3.99 | 17.0 | 4.01 | 4.24 | 17.1 | 3.44 | 4.96 |
| 30 | 10.5 | 3.96 | 2.65 | 14.1 | 4.53 | 3.11 | 15.9 | 4.56 | 3.49 | 16.2 | 4.18 | 3.87 | 16.1 | 3.74 | 4.31 |
| 35 | 10.4 | 4.81 | 2.16 | 13.7 | 5.32 | 2.58 | 15.3 | 4.88 | 3.13 | 15.3 | 4.44 | 3.45 | 15.3 | 4.12 | 3.71 |
| 40 | 8.11 | 4.53 | 1.79 | 9.87 | 4.33 | 2.28 | 10.7 | 3.92 | 2.72 | 12.2 | 4.05 | 3.01 | 13.2 | 3.77 | 3.51 |
| 43 | 5.20 | 3.72 | 1.40 | 6.11 | 3.26 | 1.87 | 7.33 | 3.02 | 2.43 | 8.53 | 3.19 | 2.67 | 10.7 | 3.26 | 3.27 |
| Normal | | | | | | | | | | | | | | | |
| DB | LWT | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | | 10 | | | 15 | | | 20 | | | 25 | | |
| | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER |
| -5 | / | / | / | / | / | / | 8.07 | 0.94 | 8.56 | 8.88 | 1.03 | 8.60 | 9.72 | 1.01 | 9.61 |
| 0 | / | / | / | / | / | / | 7.90 | 1.18 | 6.71 | 9.33 | 1.11 | 8.39 | 10.2 | 1.11 | 9.13 |
| 5 | / | / | / | / | / | / | 7.67 | 1.29 | 5.93 | 9.61 | 1.16 | 8.28 | 10.6 | 1.24 | 8.50 |
| 10 | / | / | / | / | / | / | 9.12 | 1.60 | 5.69 | 10.6 | 1.38 | 7.65 | 11.5 | 1.43 | 8.07 |
| 15 | / | / | / | 8.24 | 1.67 | 4.94 | 11.0 | 1.85 | 5.92 | 13.4 | 1.79 | 7.48 | 13.8 | 1.68 | 8.19 |
| 20 | 6.37 | 1.61 | 3.96 | 10.3 | 2.35 | 4.40 | 12.4 | 2.52 | 4.92 | 13.7 | 2.44 | 5.61 | 14.4 | 2.19 | 6.56 |
| 25 | 8.40 | 2.39 | 3.52 | 11.9 | 2.89 | 4.12 | 14.1 | 3.23 | 4.35 | 14.8 | 3.14 | 4.73 | 15.1 | 2.65 | 5.68 |
| 30 | 8.44 | 2.99 | 2.82 | 11.8 | 3.49 | 3.37 | 13.7 | 3.57 | 3.83 | 14.3 | 3.37 | 4.25 | 14.4 | 2.97 | 4.86 |
| 35 | 8.07 | 3.56 | 2.27 | 11.3 | 4.00 | 2.81 | 12.6 | 3.65 | 3.45 | 13.4 | 3.52 | 3.80 | 13.9 | 3.35 | 4.15 |
| 40 | 6.62 | 3.45 | 1.92 | 8.35 | 3.35 | 2.49 | 9.28 | 3.09 | 3.00 | 10.9 | 3.24 | 3.38 | 12.0 | 2.97 | 4.05 |
| 43 | 4.27 | 2.93 | 1.45 | 4.80 | 2.44 | 1.97 | 5.83 | 2.23 | 2.61 | 7.30 | 2.47 | 2.96 | 8.44 | 2.30 | 3.66 |
| Minimum | | | | | | | | | | | | | | | |
| DB | LWT | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | | 10 | | | 15 | | | 20 | | | 25 | | |
| | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER |
| -5 | / | / | / | / | / | / | 5.22 | 0.59 | 8.92 | 5.73 | 0.65 | 8.86 | 6.30 | 0.63 | 10.08 |
| 0 | / | / | / | / | / | / | 5.13 | 0.73 | 7.01 | 6.04 | 0.69 | 8.75 | 6.61 | 0.70 | 9.47 |
| 5 | / | / | / | / | / | / | 4.12 | 0.65 | 6.37 | 5.21 | 0.59 | 8.80 | 5.68 | 0.62 | 9.15 |
| 10 | / | / | / | / | / | / | 5.06 | 0.82 | 6.16 | 5.91 | 0.72 | 8.20 | 6.40 | 0.73 | 8.75 |
| 15 | / | / | / | 5.05 | 0.96 | 5.24 | 5.88 | 0.93 | 6.32 | 6.68 | 0.81 | 8.25 | 7.86 | 0.87 | 9.07 |
| 20 | 3.22 | 0.78 | 4.12 | 4.52 | 0.99 | 4.58 | 6.16 | 1.18 | 5.21 | 7.55 | 1.28 | 5.92 | 8.16 | 1.18 | 6.93 |
| 25 | 4.03 | 1.12 | 3.60 | 4.93 | 1.14 | 4.32 | 6.65 | 1.45 | 4.58 | 7.82 | 1.58 | 4.96 | 8.19 | 1.38 | 5.95 |
| 30 | 4.01 | 1.39 | 2.88 | 4.82 | 1.37 | 3.53 | 6.41 | 1.60 | 4.01 | 7.47 | 1.67 | 4.48 | 7.77 | 1.54 | 5.04 |
| 35 | 3.67 | 1.58 | 2.33 | 5.23 | 1.78 | 2.94 | 6.29 | 1.70 | 3.69 | 7.13 | 1.73 | 4.11 | 7.66 | 1.73 | 4.44 |
| 40 | 2.99 | 1.56 | 1.91 | 3.91 | 1.53 | 2.56 | 4.55 | 1.46 | 3.11 | 5.85 | 1.67 | 3.50 | 6.83 | 1.66 | 4.12 |
| 43 | 1.46 | 0.98 | 1.48 | 2.30 | 1.13 | 2.03 | 3.05 | 1.12 | 2.72 | 3.72 | 1.22 | 3.04 | 5.38 | 1.42 | 3.80 |

Skróty:

LWT: Temperatura wody na wylocie (°C)

DB: Temperatura termometru suchego dla temperatury powietrza zewnętrznego (°C)

CC: Całkowita moc chłodnicza (kW)

PI: Wejście zasilania (kW)

Tabela 2-5.14: Tabela wydajności w chłodzeniu dla HHPS-M16TH

| Maximum | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--|
| DB | LWT | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | | 10 | | | 15 | | | 20 | | | 25 | | | |
| | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | |
| -5 | / | / | / | / | / | / | 10.0 | 1.32 | 7.57 | 10.9 | 1.47 | 7.44 | 12.0 | 1.42 | 8.43 | |
| 0 | / | / | / | / | / | / | 9.80 | 1.67 | 5.87 | 11.4 | 1.58 | 7.24 | 12.5 | 1.59 | 7.84 | |
| 5 | / | / | / | / | / | / | 9.57 | 1.76 | 5.44 | 12.0 | 1.61 | 7.43 | 13.0 | 1.68 | 7.73 | |
| 10 | / | / | / | / | / | / | 11.3 | 2.18 | 5.21 | 13.1 | 1.92 | 6.85 | 14.2 | 1.94 | 7.32 | |
| 15 | / | / | / | 11.4 | 2.43 | 4.67 | 13.5 | 2.44 | 5.53 | 16.1 | 2.37 | 6.77 | 17.0 | 2.30 | 7.37 | |
| 20 | 8.99 | 2.43 | 3.70 | 14.0 | 3.55 | 3.96 | 15.8 | 3.56 | 4.42 | 16.9 | 3.36 | 5.03 | 17.5 | 3.04 | 5.76 | |
| 25 | 11.7 | 3.59 | 3.25 | 15.9 | 4.32 | 3.69 | 17.4 | 4.47 | 3.90 | 17.9 | 4.31 | 4.14 | 17.9 | 3.70 | 4.84 | |
| 30 | 11.5 | 4.46 | 2.59 | 15.5 | 5.11 | 3.04 | 17.2 | 5.05 | 3.41 | 17.1 | 4.66 | 3.68 | 16.9 | 4.02 | 4.21 | |
| 35 | 11.4 | 5.42 | 2.11 | 15.1 | 6.00 | 2.52 | 16.5 | 5.60 | 2.94 | 16.3 | 4.96 | 3.27 | 16.2 | 4.47 | 3.62 | |
| 40 | 8.92 | 5.11 | 1.75 | 10.9 | 4.89 | 2.22 | 11.7 | 4.42 | 2.65 | 13.4 | 4.69 | 2.86 | 14.6 | 4.36 | 3.34 | |
| 43 | 5.98 | 4.50 | 1.33 | 7.33 | 4.12 | 1.78 | 9.01 | 3.91 | 2.31 | 10.5 | 4.13 | 2.54 | 12.0 | 3.85 | 3.11 | |
| Normal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DB | LWT | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | | 10 | | | 15 | | | 20 | | | 25 | | | |
| | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | |
| -5 | / | / | / | / | / | / | 8.07 | 0.94 | 8.56 | 8.88 | 1.03 | 8.60 | 9.72 | 1.01 | 9.61 | |
| 0 | / | / | / | / | / | / | 7.90 | 1.18 | 6.71 | 9.33 | 1.11 | 8.39 | 10.2 | 1.11 | 9.13 | |
| 5 | / | / | / | / | / | / | 7.67 | 1.29 | 5.93 | 9.61 | 1.16 | 8.28 | 10.6 | 1.24 | 8.50 | |
| 10 | / | / | / | / | / | / | 9.12 | 1.60 | 5.69 | 10.6 | 1.38 | 7.65 | 11.5 | 1.43 | 8.07 | |
| 15 | / | / | / | 8.52 | 1.70 | 5.02 | 11.4 | 1.89 | 6.01 | 13.8 | 1.82 | 7.59 | 14.2 | 1.71 | 8.31 | |
| 20 | 7.01 | 1.80 | 3.88 | 11.4 | 2.63 | 4.31 | 13.1 | 2.70 | 4.87 | 14.5 | 2.62 | 5.56 | 15.3 | 2.35 | 6.49 | |
| 25 | 9.24 | 2.69 | 3.43 | 13.1 | 3.25 | 4.02 | 14.8 | 3.47 | 4.25 | 15.6 | 3.37 | 4.62 | 15.8 | 2.85 | 5.55 | |
| 30 | 9.28 | 3.37 | 2.75 | 12.9 | 3.93 | 3.29 | 14.8 | 3.95 | 3.74 | 15.2 | 3.75 | 4.04 | 15.1 | 3.19 | 4.75 | |
| 35 | 8.87 | 4.01 | 2.21 | 12.4 | 4.51 | 2.75 | 13.6 | 4.19 | 3.24 | 14.2 | 3.94 | 3.60 | 14.7 | 3.64 | 4.05 | |
| 40 | 7.28 | 3.89 | 1.87 | 9.18 | 3.78 | 2.43 | 10.2 | 3.49 | 2.93 | 12.0 | 3.75 | 3.21 | 13.2 | 3.43 | 3.84 | |
| 43 | 4.91 | 3.55 | 1.38 | 5.76 | 3.08 | 1.87 | 7.17 | 2.89 | 2.48 | 8.98 | 3.20 | 2.81 | 9.46 | 2.72 | 3.48 | |
| Minimum | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DB | LWT | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | | 10 | | | 15 | | | 20 | | | 25 | | | |
| | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | CC | PI | EER | |
| -5 | / | / | / | / | / | / | 5.22 | 0.59 | 8.92 | 5.73 | 0.65 | 8.86 | 6.30 | 0.63 | 10.08 | |
| 0 | / | / | / | / | / | / | 5.13 | 0.73 | 7.01 | 6.04 | 0.69 | 8.75 | 6.61 | 0.70 | 9.47 | |
| 5 | / | / | / | / | / | / | 4.12 | 0.65 | 6.37 | 5.21 | 0.59 | 8.80 | 5.68 | 0.62 | 9.15 | |
| 10 | / | / | / | / | / | / | 5.06 | 0.82 | 6.16 | 5.91 | 0.72 | 8.20 | 6.40 | 0.73 | 8.75 | |
| 15 | / | / | / | 5.23 | 0.98 | 5.32 | 6.08 | 0.95 | 6.41 | 6.91 | 0.83 | 8.37 | 8.14 | 0.88 | 9.21 | |
| 20 | 3.54 | 0.88 | 4.04 | 4.97 | 1.11 | 4.49 | 6.53 | 1.27 | 5.15 | 8.01 | 1.37 | 5.86 | 8.65 | 1.26 | 6.86 | |
| 25 | 4.43 | 1.26 | 3.52 | 5.42 | 1.28 | 4.22 | 6.98 | 1.56 | 4.47 | 8.21 | 1.69 | 4.85 | 8.60 | 1.48 | 5.81 | |
| 30 | 4.41 | 1.57 | 2.81 | 5.31 | 1.54 | 3.44 | 6.92 | 1.77 | 3.91 | 7.92 | 1.86 | 4.26 | 8.15 | 1.66 | 4.92 | |
| 35 | 4.04 | 1.78 | 2.27 | 5.75 | 2.00 | 2.87 | 6.79 | 1.96 | 3.47 | 7.56 | 1.94 | 3.90 | 8.12 | 1.87 | 4.33 | |
| 40 | 3.29 | 1.76 | 1.86 | 4.30 | 1.72 | 2.50 | 5.01 | 1.65 | 3.03 | 6.43 | 1.93 | 3.33 | 7.52 | 1.92 | 3.91 | |
| 43 | 1.68 | 1.19 | 1.41 | 2.76 | 1.43 | 1.93 | 3.75 | 1.45 | 2.58 | 4.57 | 1.58 | 2.89 | 6.03 | 1.67 | 3.61 | |

Skróty:

LWT: Temperatura wody na wylocie (°C)

DB: Temperatura termometru suchego dla temperatury powietrza zewnętrznego (°C)

CC: Całkowita moc chłodnicza (kW)

PI: Wejście zasilania (kW)